

Міністерство економіки України  
(Ministry of Economy of Ukraine)  
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ  
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»  
(STATE ENTERPRISE «ZAPORIZHZHYA RESEARCH AND PRODUCTION  
CENTER OF STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION»)

**СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ**  
*Certificate of conformity*



80231  
Сертифікація  
продукції

Зареєстровано в Реєстрі органу з сертифікації за № UA.10231.01345-23  
*Registered in the Register of the certification body under*

Термін дії з 06 жовтня 2023 р. до 05 жовтня 2025 р.  
*Valid from*

Сертифікат видано ТОВ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ»,  
*Certificate is issued to* 76011, Україна, м. Івано-Франківськ, вул. Коновальця Євгена, 229,  
код ЄДРПОУ 36911851.

Продукція **кабелі не розповсюджуючі горіння марок НУМ, ВВГ, ВВГ-П, ВВГз, ВВГ5, ВББШв, АВВГ, АВВГз, АВББШв, ВВГ5, ВВГнг, ВВГнг-П, ВВГзнг, ВББШвнг, АВВГнг, АВВГзнг, АВББШвнг, ВВГ5нг, ВВГнг-LS, АВВГнг-LS, ВВГзнг-LS, АВВГзнг-LS, ВББШвнг-LS, АВББШвнг-LS, ВВГнгд, ВВГнгд-П, ВВГзнгд, ВББШнгд, АВВГнгд, АВВГзнгд, АВББШнгд, ВВГ5нгд, ПвВГ, АпвВГ, ПвББШв, АпвББШв, ПвВГнг, ПвББШвнг, АпвВГнг, АпвББШвнг, ПвВГ5нг, ПвВГ5нгд, КВВГ, КВВГз, КВВГз, КВББШв, АКВВГ, АКВВГз, АКВВГз, АКВББШв, КВВГнг, КВВГзнг, КВВГзнг, КВББШвнг, АКВВГнг, АКВВГзнг, АКВВГзнг, АКВББШвнг, КВВГнг-LS, АКВВГнг-LS, КВВГзнг-LS, АКВВГзнг-LS, КВВГнгд, КВВГзнгд, КВББШнгд, АКВВГнгд, АКВВГзнгд, АКВВГзнгд, АКВББШнгд, з номінальним перерізом жил від 1,0 мм<sup>2</sup> до 1000,0 мм<sup>2</sup> – для силових кабелів та від 1,0 мм<sup>2</sup> до 10,0 мм<sup>2</sup> – для контрольних кабелів.**  
*Production*

27.32.13  
код ДКПП

Відповідає вимогам згідно з додатком до сертифіката.  
*Satisfy the requirements*

Виробник(и) ТОВ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ»,  
*Producer (s)* 76011, Україна, м. Івано-Франківськ, вул. Коновальця Євгена, 229,  
код ЄДРПОУ 36911851.

Місце(я) виробництва 69123, м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 9  
*Place (s) of production*

Додаткова інформація Серійне виробництво з 06.10.2023 до 05.10.2025. Контроль за сертифікованою продукцією здійснюється шляхом наглядання два рази в період дії сертифікату відповідності. Схема сертифікації – з обстеженням виробництва.  
*Additional information*

Сертифікат видано органом з сертифікації продукції ДП "ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ", 69005, м. Запоріжжя, вул. Антенна, 10, атестат про акредитацію № 10231 від 31.12.2021, тел. (061) 289-98-69.  
*Certificate is issued by the certification body*

Сертифікат видано на підставі Протоколи випробувань № 163-2023 від 25.08.2023, виданий Лабораторією випробувань і надійності ПрАТ «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» (ат. акр. № 20208 від 29.11.2021); № 91с/20 від 15.10.2020 р., виданий ВЛ ПрАТ «УкрНДіКП» (атестат акредитації № 20007 від 17.07.2019 р.); № УПС 14/377-8-20 від 21.08.2020 р., № УПС 15/377-8-20 від 21.08.2020 р., видані ВЛ ПП «Укрпромсерт» (атестат акредитації № 20831 від 26.05.2020 р.). Акт обстеження виробництва № 745 від 06.10.2023.  
*Certificate issued on the basis*

Керівник органу з сертифікації  
*Director of the certification body*

М. П.

(підпис/signature)

**В.В. Жуков**  
(ініціали, прізвище/  
initials, family name)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації за тел. (061) 289 98 69.  
*Validity Certificate of conformity can be checked on the base of data of the certification body by phone (061) 289 98 69.*

## ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ

*Appendix to the certificate of conformity*

**№ UA.10231.01345-23**

" 06 " жовтня 2023 р.

Перелік вимог до продукції:

- 1) ТУ У 31.3-31549003-007:2006 «Кабелі не розповсюджуючі горіння».
- 2) п. 4.1 ДСТУ 4809:2007 «ізолювані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування» у щодо стійкості до поширювання полум'я поодинокі прокладеного кабелю (клас - стійкий);
- 3) п. 4.2 ДСТУ 4809:2007 щодо стійкості до поширювання полум'я кабелем, що прокладений у пучках з індексами -нг, -нг-LS та -нгд (клас - стійкий);
- 4) п. 4.3 ДСТУ 4809:2007 щодо токсичності продуктів згоряння неметалевих елементів кабелю з індексами -нг-LS (клас - Тк2) та -нгд (клас — Тк3);
- 5) п. 4.4 ДСТУ 4809:2007 щодо димоутворювальної здатності кабелю під час тління його неметалевих елементів з індексами -нг-LS та -нгд (клас -ДТк1);
- 6) п. 4.5 ДСТУ 4809:2007 щодо димоутворювальної здатності кабелю під час його полуменевого горіння з індексами -нг-LS та -нгд (клас -ДПк1);
- 7) п. 4.6 ДСТУ 4809:2007 щодо корозійної активності продуктів згоряння неметалевих елементів кабелю з індексами -нг-LS та -нгд (клас - Кк2).

Керівник органу з сертифікації  
*Director of the certification body*

М.П./Stamp



  
(*signature*)

**В.В. Жуков**

(*initials, surname/initials, family name*)